



ENQUÊTE PUBLIQUE

du 25 Juin au 27 Juillet 2016

Projet d'extension de la station d'épuration

Procès-Verbal d'Enquête

Récapitulatif des observations inscrites au registre d'enquête et des courriers reçus, questions du commissaire enquêteur.

A la clôture de l'enquête publique, j'ai pu constater que :

- Le dossier d'enquête n'a pas été consulté, ni pendant les permanences, ni en dehors des permanences.
- Aucun courrier papier ou électronique n'est parvenu en Mairie.
- 1 observation a été déposée dans le registre d'enquête le vendredi 22 juillet 2016 par Monsieur Bernard Benoit, suite à un appel téléphonique.

Observations ou requêtes recueillies au cours de l'enquête publique :

Déposée par Monsieur Bernard Benoit, responsable des services techniques de Janzé, suite à l'appel téléphonique de Monsieur Perreux, riverain du ruisseau de la Chaslerie.


« Monsieur Perreux souhaitait savoir si le débit de fuite dans le ruisseau sera augmenté ; réponse téléphonique de Monsieur Benoit : non, la quantité d'effluent supplémentaire sera infime. »

Questions du commissaire enquêteur au maitre d'ouvrage :

Il est fait état à plusieurs reprises dans le diagnostic des dysfonctionnements du poste de refoulement de Bain et du rejet d'eaux usées dans le ruisseau de l'Ise.

Je note que des travaux de réhabilitation ont été effectués en Juillet 2014, avec notamment une augmentation du débit de refoulement. Depuis, il n'a pas été enregistré de débordements, mais compte tenu du développement probable de l'urbanisation sur ce bassin versant, est-ce que le bon fonctionnement du PR est assuré dans le contexte de l'augmentation de l'urbanisation ?

Fait à Montreuil sur Ille, le 30 Juillet 2016



Annick Liverneaux

Commissaire Enquêteur

Madame Annick LIVERNEAUX
4 Le Bas Noyan
35440 MONTREUIL SUR ILLE

Dossier suivi par Bernard BENOIT
Responsable VRD et STEP
☎ : 02.99.47.28.60
✉ : servicetechniques@janze.fr

Objet : Enquête publique Station

Références : BB/MG/2016-528



Madame le Commissaire enquêteur,

Lors du procès-verbal de l'enquête publique, vous avez émis la question suivante : « Est-ce que le bon fonctionnement du PR est assuré dans le contexte de l'augmentation de l'urbanisation ? ».

Je vous informe que le poste actuel situé Route de Bain est destiné à collecter un flux de 90 kg DBO5, soit l'équivalent de 1500 équivalent habitant.

Aujourd'hui, au regard des recensements effectués lors du schéma directeur, le poste reçoit 1035 EH.

Je vous prie d'agréer, Madame le commissaire enquêteur, l'expression de mes sentiments distingués.

Le Maire



Hubert PARIS