

Commune	La Chapelle des Fougeretz	n° ADS	PA 35059 19M0001	n° Parcelle	AI 0030, 0031, 0098, 0247 AM 0020, 0023, 0027, 0112
Adresse	LD La Viennais			Dossier suivi par	C.PATRAULT

Type de projet

Habitation Immeubles Logements ERP Parc Exploitation Risque Industriel
 Lotissement Bureaux

Détermination du risque (Surface, Isolement, hauteur dernier plancher)

Habitation	Immeuble 3^{ème}B / Bureaux	ERP	Expl. agricole	Batiment industriel
<input type="checkbox"/> Risque Courant Faible	<input type="checkbox"/> ZAC	<input type="checkbox"/> Risque Courant	<input type="checkbox"/> Non Classée ICPE	<input type="checkbox"/> Non Classée ICPE
<input checked="" type="checkbox"/> Risque Courant Ordinaire	<input type="checkbox"/> Hauteur > 18m	<input type="checkbox"/> Risque Particulier	<input type="checkbox"/> Classée ICPE - PC 25	<input type="checkbox"/> Classée ICPE
<input type="checkbox"/> Risque Courant Important	<input type="checkbox"/> Acces voie échelle	<input type="checkbox"/> Effectif < 20p		
	<input type="checkbox"/> Colonne Sèche	<input type="checkbox"/> Effectif > 20p		

Besoin en Eau	Distance / Risques
<input type="checkbox"/> 30m3/h ou 60m3	<input type="checkbox"/> 60m
<input checked="" type="checkbox"/> 60m3/h ou 120m3	<input type="checkbox"/> 100 m
<input type="checkbox"/> Autre :	<input checked="" type="checkbox"/> 200 m
	<input type="checkbox"/> 400 m

Catégorie :

Surfaces de référence

< 300m2 < 1000 m2 < 2000 m2
 < 500 m2 < 1500 m2 > 2000 m2

Plus grande surface non recoupée :

DECI Existante Oui Non

n° du PEI : 35059-0032 Distance / Risque : 30 m environ

Simultanéité : Oui Non

n° du PEI 1 : n° du PEI 2 : n° du PEI 3 :

DECI à Créer

PI BI Réserve Privée Réserve Publique Autre

Plan joint : Oui Non

AVIS CEBR

Favorable Attente Commission de Sécurité Favorable avec prescription
 Défavorable Instruction IPCE Préfecture Favorable avec Réserves

Commentaires :

Le Projet recueille un avis favorable de la CEBR, après instruction du volet DECI.
 La DECI générale est conforme, un PI se trouve à distance réglementaire à moins de 200 m du projet situé en zone de Risque .
 Des poteaux incendie complémentaires sont prévus à moins de 200m des parcelles les plus éloignées.