

# LGV BRETAGNE - PAYS DE LA LOIRE



DDTM 22  
Direction Départementale des Territoires  
et de la Mer des Côtes d'Armor  
30, rue Marcel Sanguy  
22110 ROSTRENEN

A l'attention de Madame CHARPENTIER

Saint-Berthevin, le 16 février 2023

**Nos Références :** JML-MDE-23-02-011

**Objet :** Consultation des personnes publiques, services ou commissions intéressées/dossier n° PC 035 051 22 A0063

Madame,

Par la présente, nous accusons réception de votre consultation citée en référence et nous formulons notre réponse ci-après.

Le GI ERE n'est pas opposé au principe de la construction de la ferme photovoltaïque, objet de la consultation, sous réserve que le demandeur fasse une étude de risque appropriée, par un bureau ou une personne spécialisée, qui prend en compte les risques encourus par la LGV BPL et qu'il prévoit la mitigation de ces risques.

Les risques que nous voyons (liste non exhaustive, car l'étude de risque appropriée a pour objet de mieux cerner l'ensemble des risques encourus par la LGV BPL),

- ✓ Risque de chute sur la LGV BPL, qui est en déblais par rapport à l'installation, pendant l'installation, la maintenance de la ferme et/ou suite à un vent violent ;
- ✓ Éventuel risque de déchaussement de la clôture et/ou de la tête du talus de la LGV-BPL lors de creusement pour réalisation des fondations des panneaux en cas de fondations superficielles enterrées ;
- ✓ Éventuel risque d'infiltration d'eau et de déstabilisation de la clôture et/ou du talus en cas de fondation sur pieux, notamment si réalisées avec boue de forage ;
- ✓ Éventuel risque d'interférence électromagnétique et/ou d'interférence avec le système de signalisation de la LGV BPL en fonction de la puissance installée et du tracé des câbles ...
- ✓ Éventuel risque de réverbération pour les circulations ferroviaires.



T. +33 (0)2.43.58.25.10

[Lgv.bpl@eiffage.com](mailto:Lgv.bpl@eiffage.com)

[www.ere-lgv-bpl.com](http://www.ere-lgv-bpl.com)

EIFFAGE RAIL EXPRESS

Siège social : Zone d'Activité La Servinière

53940 SAINT BERTHEVIN France

SAS au capital de 22 867 000 €

531 320 984 RCS Laval – TVA FR 85 531 320 984

Nous comprenons du plan que la ferme est indépendante de la LGV BPL et n'empiète pas sur son emprise, néanmoins une coordination est nécessaire pour laisser suffisamment de largeur entre les deux clôtures afin que notre mainteneur puisse intervenir sur la clôture de la LGV BPL, car l'intervention côté talus est moins courante et plus risquée. L'accès par le portail aux installations de la LGV BPL doit être maintenu pendant et après la phase travaux.

Nous restons à votre disposition pour des discussions plus approfondies dans un esprit constructif.



**Jean-Matthieu de LAFERRIERE**  
**Directeur Opérationnel**  
**EIFFAGE Rail Express**

**Copies** : **SNCF Réseau** : MM. Franck BONHOMME, André FAUVE-PIOT, Bertrand PROVOST

**ERE/OPERE** : Mme Aurore DECHERF, MM. Florent JANSSEN, Jean-Christophe ROUX,  
Jean - François FOUQUET, Etienne GUIZIOU, Nehme EL KHOURY, Michel COUSIN