

*Rennes, le 05/05/2023*

Délégation départementale  
d'Ille-et-Vilaine  
Département Santé-environnement

Affaire suivie par : Sophie Del Frate  
Tél. : 02 99 33 34 34  
Mèl. : sophie.delfrate@ars.sante.fr

M/Réf : ELISE - D0523--2554

Le Directeur de la délégation  
départementale d'Ille-et-Vilaine

à

Monsieur le Préfet  
Direction de la coordination interministérielle et de  
l'appui territorial  
Bureau de l'environnement et de l'utilité publique  
81 boulevard d'Armorique  
35700 RENNES

Objet : Dossier DUP du projet Aquaduc Vilaine Atlantique

Monsieur le Préfet,

Par transmission visée en référence, vous avez sollicité l'avis de mes services dans le cadre de la régularisation de la déclaration d'utilité publique du projet d'Aqueduc Vilaine Atlantique (AVA).

Ce projet porté par le Syndicat mixte de gestion pour l'approvisionnement en eau potable de l'Ille-et-Vilaine (SMG35 –EAU) et inscrit au schéma départemental de sécurisation en eau potable concerne précisément, pour le département d'Ille-et-Vilaine, la pose de 58 km de canalisations entre les communes de Bain-sur-Oust et Rennes et la création de deux réservoirs de stockage de 5000 m<sup>3</sup> à Sixt-sur-Aff et Goven.

Cet aqueduc permettra le transfert d'eau potable entre les usines de potabilisation de Férel et de Rennes dans les deux sens.

Ce dossier concerne la demande de régularisation notée dans le jugement du tribunal administratif rendu le 9 décembre 2021 par la nécessité de fournir une étude d'impact détaillant les incidences environnementales de l'ensemble de l'aqueduc et une évaluation socio-économique pour la mise en place d'une canalisation de transport.

A la lecture du dossier, il apparaît que le tracé de cette conduite n'intercepte aucun périmètre de protection de captage utilisé pour la production d'eau potable ni aucune zone de baignade au droit de la canalisation et dans les environnements immédiats.

Au vu de ces éléments, j'émet un avis favorable à ce dossier sous réserve que soit transmis à mes services, en temps utile, l'ensemble des informations nécessaires au suivi de l'installation : localisation

des interconnexions intermédiaires le long du tracé, procédure de nettoyage et de désinfection avec mention des produits utilisés et résultats des analyses prouvant l'efficacité du nettoyage, surveillance envisagée...

Afin de vérifier la qualité de l'eau acheminée par cette nouvelle conduite avant mise en distribution et conformément aux dispositions de l'article R1321-10 du code de la santé publique, des prélèvements d'eau seront réalisés aux deux réservoirs et à l'arrivée à l'usine de potabilisation de Villejean dans le cadre du contrôle sanitaire.

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Préfet, l'expression de ma considération distinguée.

Le Directeur de la délégation  
départementale d'Ille-et-Vilaine



David LE GOFF