

**Sujet :** [INTERNET] RE: consultation eaux pluviales PC 03513922 M0037 CS des ROTTIAS -sur LAILLE

**De :** > c.sephaud (par Internet) <c.sephaud@rennesmetropole.fr>

**Date :** 30/05/2023 à 16:18

**Pour :** <arielle.charpentier@cotes-darmor.gouv.fr>

**Copie à :** "GALON Laurence" <l.galon@rennesmetropole.fr>

Bonjour,

Je vous transmets mon avis favorable.

Rien de particulier car :

Le terrain est grand et en partie en zone d'infiltration défavorable; les panneaux photovoltaïques sont exclus de la règle de Gestion EP du PLUI M1 ( p 123); poste de transformation < 150 m<sup>2</sup>; donc pas d'obligation d'ouvrage EP

Merci beaucoup

Bonne journée



**Christelle SEPHAUD**  
Direction de l'assainissement  
Technicienne Instruction PC, ANC, Gestion des eaux pluviales

Tel. 02 23.62.24.10  
assainissement@rennesmetropole.fr  
de-instruction@rennesmetropole.fr  
metropole.rennes.fr



**De :** CHARPENTIER Arielle - DDTM 22/SPLU/ADS/Guingamp Rostrenen <arielle.charpentier@cotes-darmor.gouv.fr>

**Envoyé :** mardi 16 mai 2023 08:05

**À :** assainissement@rennesmetropole.fr

**Objet :** consultation eaux pluviales PC 03513922 M0037 CS des ROTTIAS -sur LAILLE

-- Bonjour,

Veillez trouver en pièce jointe la demande d'avis pour ce dossier de compétence ETAT.

Dossier de parc photovoltaïque sur la commune de LAILLE.

Cordialement

