

Avis Dico suite aux compléments

Sujet : Re: Compléments dossier centrale photovoltaïque sur JAVENE

De : SIMON Hervé (Adjoint au Chef du District) - DIRO/District Rennes/Bureau

<Herve.Simon@developpement-durable.gouv.fr>

Date : 28/06/2023 à 09:31

Pour : CHARPENTIER Arielle - DDTM 22/SPLU/ADS/Guingamp Rostrenen <arielle.charpentier@cotes-darmor.gouv.fr>, DOUCET Léa (Chargée de mission sobriété foncière et transition énergétique) - DDTM 35/SATT/PATC <lea.doucet@ille-et-vilaine.gouv.fr>

Copie à : "TAVERNIER Nathan (Chef de District) - DIRO/District Rennes/Bureau"

<nathan.tavernier@developpement-durable.gouv.fr>, BARBETTE Olivier "(Chef" de "centre)" - DIRO/District Rennes/CEI St Aubin du Cormier <Olivier.Barbette@developpement-durable.gouv.fr>

Bonjour,

Sur les bases du dossier complémentaire remis, relatif à l'éblouissement, nous notons l'absence de risque mis en avant dans ce rapport du 06/06/2023 (Cythelia Energy).

Le rapport cite : *"En ne tenant pas compte de la végétation, le risque d'éblouissement est limité à 18 cas sur 100 étudiés. Si la végétation est prise en compte, le risque d'éblouissement peut être écarté."*

Dans son article : IV.2.2. Analyse de la visibilité de la centrale

Le rapport précise : *"Le calcul prend également en compte une partie de la végétation existante dont la hauteur est estimée à 10 mètres ainsi qu'une haie de 3 mètres de hauteur."*

Nous émettons les réserves suivantes :

- 1 - la végétation est constituée de caduques (sans feuilles en hiver).
- 2 - la haie projetée au Sud de la parcelle ne sera pas plantée à 3 m de hauteur. Il s'agira dans un premier temps de petits sujets dont nous ne connaissons pas l'essence.

C'est pourquoi nous émettons un avis favorable assorti des réserves précitées.

En cas d'éblouissement constaté, des mesures palliatives devront être mises en œuvre.

Merci de reprendre nos remarques dans l'arrêté.

Cordialement,

Hervé SIMON

Adjoint au Chef du District

District Rennes/Bureau

Direction Interdépartementale des Routes Ouest

2 rue Pierre Joseph Colin 35000 RENNES

Bureau : colin

Tel : +33 290085660 - Mobile : +33 626686503

www.ecologie.gouv.fr



**MINISTÈRE
DE LA TRANSITION
ÉCOLOGIQUE
ET DE LA COHÉSION
DES TERRITOIRES**

*Liberté
Égalité
Fraternité*

**Direction Interdépartementale
des Routes Ouest**

Le 19/06/2023 à 10:14, CHARPENTIER Arielle - DDTM 22/SPLU/ADS/Guingamp Rostrenen (par centre serveur AC) a écrit :

-- Bonjour,